



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе**  
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе)  
проспект Юбилейный, дом 4-а, город Искитим, индекс 633208  
тел/факс: 2-55-27, E-mail: [filial\\_cg-isk@mail.ru](mailto:filial_cg-isk@mail.ru)  
Орган инспекции № RA.RU. 710008  
ОКПО 05179340 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/540602001

**Экспертное заключение**  
по результатам лабораторных исследований  
№ И-3/003138 от 09.11.2022

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** Питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления \*:**
3. **Изготовитель(и) \*:**
4. **Объем(ы) партии \*:**
5. **Цель отбора:** социально-гигиенический мониторинг
6. **Наименование объекта:** МУП ЖКХ "Огнево".
7. **Адрес объекта:** 633532, Новосибирская область, Черепановский р-н, Огнева Заимка с, Советская ул, д. 28
8. **Место (адрес) отбора:** кран МКОУ "Огнево-Заимковская СОШ"; 633532, Новосибирская область, Черепановский р-н, Огнева Заимка с, Кооперативная ул, д. 27
9. **Для экспертизы представлены документы:**  
- протокол лабораторных исследований № 6496 от 09.11.2022г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Искитимском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** По исследованным микробиологическим показателям проба питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";  
по исследованным физико-химическим показателям проба питьевой воды **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по мутности, содержанию железа и марганца.

Врач по общей гигиене, эксперт:

И. В. Тюрин.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»  
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)  
 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84, ИНН/КПП 5406305556/540601001

### ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе  
 Фактический адрес места осуществления деятельности: 633208 г. Искитим, пр-кт Юбилейный, 4а  
 Тел/факс: 8(38343) 2-55-27, тел. 4-41-78, E-mail [filial\\_cg-isk@mail.ru](mailto:filial_cg-isk@mail.ru)  
 Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ  
 Руководитель ИЛЦ

*[Signature]*  
 9 ноября 2022 г.

Майер М.Я.

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 6496 от 9 ноября 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Искитимском районе
1.2	Юридический адрес*	Новосибирская область, Новосибирск г, Челюскинцев ул, д. 7а
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633204, Новосибирская область, Искитим г, Юбилейный пр-кт, д. 4а
1.4	Цель исследований	социально-гигиенический мониторинг
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Предписание №10/5223 от 04.10.2022г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	009618.БС.02.11.2022
2.2	Наименование образца испытаний*	Питьевая вода
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	стеклянная бутылка стерильная, ПЭТ-бутыл 5л
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	0,5л, 5л Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	2 ноября 2022 г. 12:30 - 12:50
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП ЖКХ "Огнево"; 633532, Новосибирская область, Черепановский р-н, Огнева Заимка с, Советская ул, д. 28 (р-он местонахождения: Черепановский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633532, Новосибирская область, Черепановский р-н, Огнева Заимка с, Кооперативная ул, д. 27, кран МКОУ "Огнево-Заимковская СОШ"
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Донец О. А., помощник санитарного врача; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Искитимском районе
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт отбора проб (образцов) №10/5223/8 от 02.11.2022г.
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, термо-сумка с хладоэлементами Температура*: +5 °С
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	2 ноября 2022 г. 13 Час 40 Мин
3	Дополнительные сведения	

\*Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов,



включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Место проведения испытаний:	633208, Новосибирская область, Искитим г, Юбилейный пр-кт, д. 4а			
Номер направления:	СГМ 067859			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 ноября 2022 г.	13	час	50 мин
Даты проведения испытаний	Начало: 2 ноября 2022 г.	Окончание:	7 ноября 2022 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
009618.БС.02.11.2022 Питьевая вода			
ОМЧ	менее 1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
E. coli	не обнаружено	КОЕ/100 мл	ГОСТ 31955.1-2013
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Место проведения испытаний:	633208, Новосибирская область, Искитим г, Юбилейный пр-кт, д. 4а			
Номер направления:	СГМ 067860			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	2 ноября 2022 г.	13	час	50 мин
Даты проведения испытаний	Начало: 2 ноября 2022 г.	Окончание:	9 ноября 2022 г.	

Средства измерений: Анализатор жидкости "Флюорат 02-3М" Св. № С-НН/14-06-2022/163319002 от 14.06.2022 до 14.06.2023; Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 569 Св. № С-НН/14-06-2022/163319005 от 14.06.2022 до 14.06.2023; Весы лабораторные ЛВ-210А Св. № С-НН/26-07-2022/174269730 от 26.07.2022 до 26.07.2023

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
009618.БС.02.11.2022 Питьевая вода			
Мутность	6,80±1,36	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
Минерализация (Сухой остаток)	398,4±47,8	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72
Общая жесткость	6,96±1,04	°ж	ГОСТ 31954-2012
Железо	1,22±0,18	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72
Марганец	1,46±0,22	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4974-2014
Аммоний и аммоний -ион по азоту	1,69±0,34	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
Нитриты	0,11±0,06	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
Нитраты	1,78±0,27	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
Вор	0,387±0,066	мг/дм <sup>3</sup>	ПВДФ 14.1:2:4.36-95 (Изд.2010г.)
Фтор	1,12±0,17	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4386-89

Дополнительные сведения: измерение мутности проводились при длине волны падающего излучения 530 нм.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

помощник врача по коммунальной гигиене  
(должность)

(подпись)

Т.В. Лозбенева  
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА