



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области**  
(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)

Челюскинцев ул., д.7а, г. Новосибирск, 630132

телефон 220-26-78 факс 220-28-75 E-mail: [Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru](mailto:Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru) <http://www.54.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 75861582, ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/540701001

24.08.2021г. № 20/3516

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О направлении информации

Главе Огнево-Заимковского  
сельсовета Черепановского  
района Новосибирской области  
А.Г.Адамович  
633520  
Новосибирская область  
Черепановский район  
с.Огнева Заимка  
ул. Октябрьская, 45  
Директору МУП ЖКХ «Огнево»

При проведении социально-гигиенического мониторинга за качеством воды холодной питьевой из разводящей сети (кран школы) по адресу: ул. Кооперативная, д.27, с.Огнева Заимка, Черепановского района, Новосибирской области на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» установлено, что исследованная проба воды холодной питьевой по физико-химическим показателям не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по содержанию марганца (экспертное заключение по результатам лабораторных исследований ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе № И-3/001015 от 24.08.2021г.).

На основании изложенного и руководствуясь Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 18, ст. 50, ст.51 предлагаем принять меры по обеспечению населения с. Огнева Заимка Черепановского района Новосибирской области питьевой водой безопасной и безвредной по химическому составу.

Информацию о принятых мерах направить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Искитимском районе по адресу: Новосибирская область г. Искитим, пр. Юбилейный, 4а, тел/факс:




8(383-43)2-56-33, электронный адрес: [iskitim@54.rospotrebnadzor.ru](mailto:iskitim@54.rospotrebnadzor.ru), в срок до 30.08.2021г. согласно прилагаемой таблицы.

Таблица

№ п/п	Директивные акты юридического лица или главы администрации МО (решения, распоряжения, постановления, приказ, договор, муниципальный контракт и др.)			Мероприятия (наименование, запланированные денежные средства (руб.), освоенные денежные средства (руб.), название населенного пункта, объекта
	Наименование документа, от кого, о чем	Номер	Дата	
1				
2				
3				
4				

Копия экспертного заключения по результатам лабораторных исследований ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе № И-3/001015 от 24.08.21г, копия протокола № 6136 от 24.08.21г лабораторных исследований прилагается.

Врио.начальника территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Новосибирской области  
в Искитимском районе

  
Е.Г.Евенко

Исп. Свиридова Л.В.  
8(383-43)2-56-33





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе**

Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU. 710008 выдан 25 июня 2015г.

633208 Новосибирская область, г. Искитим, пр-кт. Юбилейный, 4а

Тел/факс: 2-55-27, E-mail: [filial\\_cg-isk@mail.ru](mailto:filial_cg-isk@mail.ru)

ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/540601001

### Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ И-3/001015 от 24.08.2021

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** Питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления \*:**
3. **Изготовитель(и) \*:**
4. **Объем(ы) партии \*:**
5. **Цель отбора:** социально-гигиенический мониторинг
6. **Наименование объекта:** МУП ЖКХ "Огнево".
7. **Адрес объекта:** 633532, Новосибирская область, Черепановский р-н, Огнева Заимка с, Октябрьская ул, д. 45
8. **Место (адрес) отбора:** кран школы; 633532, Новосибирская область, Черепановский р-н, Огнева Заимка с, Кооперативная, д. 27
9. **Для экспертизы представлены документы:**  
- протокол лабораторных исследований № 6136 от 24.08.2021г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Искитимском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Исследованная проба питьевой воды **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по общей жесткости, содержанию марганца.

Врач по общей гигиене, эксперт:

И. В. Тюрин.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»  
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)  
 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84, ИНН/КПП 5406305556/540601001

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
 Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе  
 Фактический адрес места осуществления деятельности: 633208 г. Искитим, пр-кт Юбилейный, 4а  
 Тел/факс: 8(38343) 2-55-27, тел. 4-41-78, E-mail [filial\\_cg-isk@mail.ru](mailto:filial_cg-isk@mail.ru)  
 Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.511324

УТВЕРЖДАЮ:  
 Руководитель ИЛЦ  
 Майер М.Я.  
 24.08.2021



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
 № 6136 от 24 августа 2021 г.

1	<b>Сведения о Заказчике</b>				
1.1	Наименование	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Искитимском районе			
1.2	Адрес (юридический)	Новосибирская область, Новосибирск г, Челюскинцев ул, д. 7а			
1.3	Контактные данные: фактический адрес	Новосибирская область, Искитим г, Юбилейный пр-кт, д. 4а			
1.4	Цель исследований	социально-гигиенический мониторинг			
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Предписание №10/2879 от 05.07.2021г.			
2	<b>Сведения об объекте</b>				
2.1	Наименование объекта	МУП ЖКХ "Огнево"			
2.2	Адрес объекта (фактический)	633532, Новосибирская область, Черепановский р-н, Огнева Заимка с, Октябрьская ул, д. 45 (р-он местонахождения: Черепановский р-н)			
3	<b>Сведения о пробе (образце)</b>				
3.1	Место (адрес) отбора	633532, Новосибирская область, Черепановский р-н, Огнева Заимка с, Кооперативная, д. 27, кран школы			
3.2	Наименование	Питьевая вода			
3.3	Код пробы (образца)	006833.БС.18.08.2021			
3.4	Изготовитель (наименование, адрес юридический/ фактический)				
3.5	Дата изготовления (розлива)				
3.6	Тара, упаковка	Объем партии			
3.7	Объем (количество)	стеклянная бутылка стерильная, ПЭТ-бутыль 5л			
3.8	Дата и время отбора	0,5, 5			
3.9	Ф.И.О., должность отобравшего пробу; наименование организации	Ед. изм.	л		
		18 августа 2021 г.	12	Час	30
		Владиминова Н. В., инженер; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Искитимском районе			



### БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633208, Новосибирская область, Искитим г, Юбилейный пр-кт, д. 4а			
Номер направления:	СГМ 061930			
Объем (количество) пробы:	0,5л			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	18 августа 2021 г.	15	час	15 мин
Даты проведения исследований	Начало: 18 августа 2021 г.	Окончание:		19 августа 2021 г.

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
006833.БС.18.08.2021	Питьевая вода				
	ОМЧ	менее 1	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружено		КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

Примечание: ИЛЦ не делает заключения о соответствии пробы требованиям НД. Значения ПДК приведены для удобства Заказчика.

### САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633208, Новосибирская область, Искитим г, Юбилейный пр-кт, д. 4а			
Номер направления:	СГМ 061931			
Объем (количество) пробы:	5л			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	18 августа 2021 г.	15	час	15 мин
Даты проведения исследований	Начало: 18 августа 2021 г.	Окончание:		24 августа 2021 г.

Средства измерений: Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 569 Св. № С-НН/15-06-2021/70977369 от 15.06.2021 до 15.06.2022; Анализатор жидкости "Флюорат 02-3М" Св. № С-НН/15-06-2021/70977372 от 15.06.2021 до 15.06.2022; Весы лабораторные ЛВ-210А Св. № С-НН/23-07-2021/82530266 от 23.07.2021 до 23.07.2022

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
006833.БС.18.08.2021	Питьевая вода				
	Мутность	<0,58	<= 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
	Минерализация (Сухой остаток)	453,6±54,4	<= 1000	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
	Общая жесткость	<u>7,21±1,08</u>	<= 7,0	мг-экв/дм3	ГОСТ 31954-2012
	Железо	0,12±0,02	<= 0,3	мг/дм3	ГОСТ 4011-72
	Марганец	<u>1,04±0,16</u>	<= 0,1	мг/дм3	ГОСТ 4974-2014
	Аммиак и аммоний -ион по азоту	0,99±0,20	<= 2,0	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
	Нитриты	0,004±0,002	<= 3,0	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
	Нитраты	0,26±0,05	<= 45,0	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
	Бор	0,110±0,034	<= 0,5	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2.4.36-95 (Изд.2010г.)
	Фтор	0,79±0,12	<= 1,5	мг/дм3	ГОСТ 4386-89

Дополнительные сведения: измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм.

Примечание: ИЛЦ не делает заключения о соответствии пробы требованиям НД. Значения ПДК приведены для удобства Заказчика.

Протокол оформил и проверил:

Подпись

/Лозбенева Т.В./

Конец протокола

Протокол лабораторных исследований  
№ 6136 от 24 августа 2021 г.

Код формы: И.08.02 издание 4

Стр 3 из 3